



Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.

MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON TENSIONE > 1 kV

INDICE

PREMESSA

1. DEFINIZIONI

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 2.1 Dati relativi alla domanda di connessione
- 2.2 Documentazione da allegare alla domanda
- 2.3 Modalità di presentazione della domanda
 - 2.3.1 Condizioni transitorie per gli utenti in prelievo
 - 2.3.2 Documentazione incompleta

3. MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA

- 3.1 Modalità di risposta
- 3.2 Tempi massimi di risposta
- 3.3 Periodo di validità dell'offerta
- 3.4 Casi di rifiuto

4. SOLUZIONI CONVENZIONALI DI CONNESSIONE

- 4.1 Aspetti tecnici
- 4.2 Scelta della tensione di connessione
- 4.3 Schemi convenzionalmente adottati per la connessione dell'impianto
- 4.4 Valori economici unitari di riferimento
- 4.5 Standard tecnici e specifiche di progetto



Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.

5. ACCETTAZIONE DELLA STMG E REDAZIONE DELLA STMD

- 5.1 Modalità per l'accettazione della STMG
- 5.2 Procedure autorizzative
- 5.3 Redazione della STMD

6. ACCETTAZIONE DELLA STMD

- 6.1 Termine di accettazione della STMD
- 6.2 Versamento del corrispettivo per la connessione
- 6.3 Fideiussione di garanzia dei lavori
- 6.4 Tempi di realizzazione previsti
- 6.5 Varianti alla soluzione tecnica minima per la connessione

7. CONDIZIONI INTEGRATIVE VALIDE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE

- 7.1 Rinuncia alla connessione
- 7.2 Ulteriore soluzione tecnica minima di connessione

8. CONDIZIONI INTEGRATIVE VALIDE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

- 8.1 Realizzazione in proprio degli impianti di rete per la connessione
- 8.2 Condizioni economiche per la connessione
- 8.3 Garanzie finanziarie
- 8.4 Rinuncia alla connessione

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 9.1 Contratto per la connessione

10. ALLEGATI



Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.

PREMESSA

La Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l. (UD), di seguito S.C.I. FORNI DI SOPRA, in qualità di gestore di reti elettriche a tensione nominale superiore ad 1 kV con obbligo di connessione di terzi, provvede con il presente documento a formulare le Modalità e le Condizioni Contrattuali (sinteticamente MCC) per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche di propria competenza come previsto dalla Delibera n.281/05 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Si precisa che la S.C.I. FORNI DI SOPRA gestisce linee in media tensione a livello di 20 kV

1. DEFINIZIONI

Connessione

È il collegamento alla rete di distribuzione della S.C.I. FORNI DI SOPRA di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.

Impianto per la connessione

È l'insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete della S.C.I. FORNI DI SOPRA di un impianto elettrico.

Impianto di rete per la connessione

È la porzione di impianto per la connessione dedicato esclusivamente alla medesima e di competenza della S.C.I. FORNI DI SOPRA. L'impianto di rete per la connessione è di proprietà della S.C.I. FORNI DI SOPRA che ne cura l'esercizio e la manutenzione.

Impianto di utenza per la connessione

È la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione.

Potenza di connessione

È la potenza apparente dell'impianto per la quale è richiesta la connessione.

Soggetto richiedente la connessione

È il soggetto titolare di una richiesta di accesso alla rete di distribuzione della S.C.I. FORNI DI SOPRA.

Soluzione tecnica minima per la connessione

È la soluzione per la connessione, elaborata dalla S.C.I. FORNI DI SOPRA in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dalla S.C.I. FORNI DI SOPRA.



Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.

Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG):

È la soluzione per la connessione, elaborata dalla S.C.I. FORNI DI SOPRA in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, essa corrisponde ad un preventivo di massima.

Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD):

È la soluzione per la connessione elaborata dalla S.C.I. FORNI DI SOPRA in seguito all'accettazione da parte del richiedente della STMG, essa corrisponde al preventivo tecnico economico definitivo per l'esecuzione della connessione.

Esecuzione di lavori semplici:

E' la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto in media tensione, di proprietà della S.C.I. FORNI DI SOPRA, su richiesta del cliente, eseguita con un intervento limitato alle apparecchiature elettromeccaniche, nell'impianto elettrico esistente, ed eventualmente al gruppo di misura esistente.

Esecuzione di lavori complessi:

È la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto di proprietà della S.C.I. FORNI DI SOPRA, su richiesta del cliente, in tutti i casi non compresi nella definizione di esecuzione di lavori semplici.



Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

2.1 Dati relativi alla domanda di connessione

La domanda di connessione deve contenere le seguenti informazioni:

Utenti con solo prelievo di energia:

- indicazione della potenza prevista in prelievo (o incremento rispetto a quella già prelevata per le connessioni in atto) con stima della curva di assorbimento nell'anno tipo ed eventuali previsioni per gli anni a seguire;
- caratteristiche elettriche degli utilizzatori previsti (motori normali, forni, ascensori e montacarichi, saldatrici, azionamenti speciali con assorbimento non lineare, ecc.)
- tensione preferibilmente richiesta per la connessione;
- altre informazioni che il richiedente ritiene opportuno fornire.

Utenti autoproduttori e siti di generazione:

- indicazione della potenza prevista in prelievo ed in immissione di energia;
- tensione preferibilmente richiesta per la connessione;
- stato delle autorizzazioni necessarie alla costruzione o alla eventuale modifica dell'impianto e tempi previsti per il completamento;
- indicazione dei dati di targa del/dei motore primo e del/dei generatore elettrico per ogni unità di generazione;
- indicazione della potenza che si prevede sarà generata con stima dei seguenti dati:
 - curva di produzione di energia prevista a regime nell'anno tipo e previsioni di eventuali variazioni future;
 - curva dell'assorbimento di energia prevista a regime in assenza della produzione e previsioni di eventuali variazioni future;
 - curva di immissione o prelievo in rete nell'anno tipo ed eventuale previsione per gli anni futuri (differenza fra curve di produzione e di assorbimento interno allo stesso sito);
- altre informazioni che il richiedente ritiene opportuno fornire.



Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.

2.2 Documentazione da allegare alla domanda

Con riferimento:

- ❖ alle nuove connessioni o le modifiche di quelle esistenti, ivi incluso l'aumento della potenza di connessione di impianti elettrici che siano già connessi alla rete della S.C.I. FORNI DI SOPRA;
- ❖ alle richieste di nuove edificazioni o a modifiche di edificazioni esistenti;
è necessario allegare la seguente documentazione:
 - destinazione d'uso prevista;
 - scopo e descrizione sintetica dell'intervento edilizio;
 - titoli attestanti il diritto ad edificare;
 - eventuale convenzione urbanistica o analogo documento afferente l'intervento edificatorio previsto;
 - documentazione illustrativa dell'intervento contenente, almeno in prima istanza, una planimetria generale del sito con l'indicazione dei limiti di proprietà e degli interventi previsti.

La S.C.I. FORNI DI SOPRA si riserva di richiedere l'eventuale ulteriore documentazione che risultasse necessaria per l'evasione della richiesta di connessione.

La domanda sarà considerata acquisita solo dopo la completa presentazione di tutta la documentazione richiesta per l'evasione della pratica, compreso il versamento alla S.C.I. FORNI DI SOPRA del corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla richiesta di cui al comma successivo.

2.3 Modalità di presentazione della domanda

Le domande, con i relativi allegati, vanno presentate presso gli sportelli della S.C.I. FORNI DI SOPRA o inoltrate a mezzo posta al seguente indirizzo:

Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.
Via Nazionale, 12 Loc. Santaviela
33024 FORNI DI SOPRA (UD)

Il modulo per la "Domanda per la connessione a reti elettriche con tensione 1 kV" (Allegato 1) da allegare alla domanda può essere:

- ✚ richiesto alla **S.C.I. Forni di Sopra**
- ✚ scaricato dal sito Internet www.sci-forni.it.it.



Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.

Nel caso di solo aumento di potenza relativo a connessioni esistenti non è necessario compilare detto modulo e la domanda può essere inoltrata anche a mezzo fax, n. 0433-887905.

Il richiedente la connessione è tenuto al versamento alla S.C.I. FORNI DI SOPRA del corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla richiesta medesima al fine della elaborazione della soluzione tecnica minima generale per la connessione (in seguito STMG) pari ad € 2.500,00. Il corrispettivo dovrà essere versato con bonifico bancario a favore della S.C.I. FORNI DI SOPRA sul conto corrente nr. 000004004109, codici CIN Z ABI 08140 CAB 35270, citando come causale "Richiesta diconnessione MT".

Copia del bonifico dovrà essere allegata alla domanda di connessione.

2.3.1 Condizioni transitorie per gli utenti in prelievo

In via transitoria, fino alla permanenza della validità dei Provvedimenti CIP per la quantificazione del corrispettivo economico per la connessione, validità limitata ai soli utenti in prelievo, valgono le seguenti clausole aggiuntive.

I corrispettivi previsti dalla Delibera 281/05 dell'Autorità e relativi alla redazione della STMG (2.500 €) e quello successivamente indicato per la STMD (2.500 €+ 0,5 €/kVA), potranno essere richiesti dalla S.C.I. FORNI DI SOPRA, eventualmente in forma ridotta, in corrispondenza alle prestazioni effettivamente erogate per lo studio dei problemi tecnici legati alla connessione richiesta. L'erogazione di tali contributi da parte del richiedente avverrà secondo modalità pattuite in via preventiva all'atto dell'accettazione della domanda di connessione.

2.3.2 Documentazione incompleta

Nel caso di richiesta incompleta, la S.C.I. FORNI DI SOPRA inviterà il richiedente a integrare la richiesta. L'integrazione dovrà pervenire alla S.C.I. FORNI DI SOPRA entro i successivi 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine senza che sia pervenuta la documentazione integrativa la richiesta si intende decaduta.

In tal caso la S.C.I. FORNI DI SOPRA provvederà alla eventuale restituzione dei corrispettivi di cui ai punti precedenti eventualmente già versati dal richiedente.



Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.

3. MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA

3.1 Modalità di risposta

La S.C.I. FORNI DI SOPRA, a seguito di una richiesta di connessione, propone al soggetto richiedente la STMG. La risposta con la comunicazione della STMG avverrà per iscritto mediante inoltro a mezzo posta con eventuale anticipazione a mezzo fax.

3.2 Tempi massimi di risposta

I tempi massimi di risposta, calcolati dalla data della completa ed esauriente presentazione della documentazione richiesta, sono stabiliti in riferimento alle procedure indicate dalla delibera dell'AEEG n.04/05, nel 90 % dei casi entro i 40 giorni lavorativi successivi alla data di presentazione della domanda completa della documentazione richiesta.

3.3 Periodo di validità dell'offerta (STMG)

Il termine per l'accettazione della STMG da parte del richiedente è fissato, pena la decadenza della richiesta, entro e non oltre 90(novanta) giorni dalla comunicazione da parte della S.C.I. FORNI DI SOPRA della STMG stessa.

3.4 Casi di rifiuto

Nei casi in cui, sulla base della normativa vigente, la richiesta non possa essere positivamente evasa dalla S.C.I. FORNI DI SOPRA, la stessa provvederà ad informarne il richiedente mediante apposita comunicazione scritta.

4. SOLUZIONI CONVENZIONALI DI CONNESSIONE

4.1 Aspetti tecnici

La S.C.I. FORNI DI SOPRA individuerà le parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di utenza per la connessione e le parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di rete per la connessione, contemplando i seguenti fattori:

- potenza di connessione;
- potenza di corto circuito;
- livello di tensione al quale viene realizzata la connessione;
- tipologia dell'impianto per il quale è stato richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche con riferimento all'immissione o al prelievo di energia elettrica;
- topologia della rete esistente;
- eventuali aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema elettrico.

La scelta della soluzione impiantistica di connessione si articolerà nei passi seguenti.



Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.

4.2 Scelta della tensione di connessione

Le connessioni in media tensione vengono di norma effettuate per potenze previste di prelievo uguali o maggiori di a circa 60 kVA; è fatta salva la possibilità di effettuare forniture in bassa tensione per potenze impegnate sino a circa 200 kVA (previa disponibilità o realizzazione di una cabina elettrica di trasformazione MT/BT nei pressi del punto di connessione).



Per le connessioni in media tensione in immissione di norma le connessioni vengono effettuate per potenze uguali o superiori a 60 kVA.

La seguente tabella riporta il livello di tensione previsto per la connessione in funzione della potenza di connessione:

	CLIENTI DI SOLO PRELIEVO		CLIENTI AUTOPRODUTTORI E SITI DI GENERAZIONE	
	POTENZA IMPEGNATA		POTENZA IMPEGNATA	
	da kVA	a kVA	da kVA	a kVA
MEDIA TENSIONE	60	3.000	60	3.000

4.3 Schemi convenzionalmente adottati per la connessione dell'impianto

Gli schemi convenzionalmente adottati per le connessioni sono di norma i seguenti:

-  inserimento in entra-esce da cabine secondarie;
-  con linea dedicata da cabina secondaria;

A parità di altre condizioni si tiene conto delle difficoltà inerenti il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere, altre soluzioni potranno eventualmente essere adottate solo previa verifica della possibilità tecnica di esecuzione e di compatibilità con la rete esistente.

La S.C.I. FORNI DI SOPRA, per motivi di affidabilità e sicurezza della propria rete, in linea di massima e tranne casi particolari previsti dalla normativa, non consentirà a che gli impianti di rete per la connessione possano essere progettati e/o realizzati a cura dei soggetti richiedenti la connessione. Per le regole tecniche di allacciamento e di gestione della connessione si rimanda alle specifiche Regole Tecniche adottate dalla S.C.I. FORNI DI SOPRA e riportate negli allegati.



Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.

4.4 Valori economici unitari di riferimento

- Complesso MT con protezione ad arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. composto da: sez. a vuoto con terra, interruttore in SF6 con protezioni elettroniche, complesso di misura MT, sez. a vuoto con terra. (€cad 30.000)
- Idem c.s. senza misura. (€cad 21.000)
- Complesso MT con protezione ad arco interno sul fronte 12,5 kA 0,7 sec. composto da: sezionatore s.c. in SF6, sez. a vuoto con terra. (€cad 6.000)
- Edificio di cabina di consegna atto a contenere le apparecchiature per la consegna del distributore e dell'utente. Vanno esclusi il costo del terreno (eventualmente messo a disposizione dal richiedente) ed i costi autorizzativi alla costruzione. (€cad 20.000)
- Linea aerea MT in cavo isolato. (€m 70)
- Maggiorazione per tratti di linea c.s. collocata su terreni impervi non accessibili dai normali mezzi di lavoro che richiedano l'utilizzo di mezzi speciali (come per es. l'elicottero).(€m 30)
- Attraversamenti o tratti di linea aerea in conduttori nudi Al/acciaio. (€m 70)
- Collegamento linea in conduttori nudi / linea in cavo isolato. (€cad 100)
- Collegamento linea aerea / linea in cavo interrato. (€cad 100)
- Linea MT in cavo interrato. (€m 100)
- Maggiorazione per linea MT in cavo interrato in centro abitato. (€m 20)
- Maggiorazione per linea MT in cavo interrato su terreni impervi o rocciosi. (€m 50)
- Le esecuzioni di tratti che richiedono modalità speciali di esecuzione (per es. profondità maggiore, uso dello spingitubo, attraversamenti di corsi d'acqua o di altri sottoservizi, ecc.), verranno quotati in sede di redazione della STMG in relazione alle effettive difficoltà esecutive connesse.

4.5 Standard tecnici e specifiche di progetto

Per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione, gli standard tecnici saranno quelli riportati nelle Regole Tecniche di connessione adottate dalla S.C.I. FORNI DI SOPRA e a disposizione dei richiedenti.

Per quanto riguarda le specifiche di progetto, saranno quelle applicate normalmente dalla S.C.I. FORNI DI SOPRA, le informazioni relative saranno comunicate ai richiedenti nel caso ciò fosse necessario in conseguenza allo sviluppo dei vari aspetti della domanda.



Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.

5. ACCETTAZIONE DELLA STMG E REDAZIONE DELLA STMD

5.1 Modalità per l'accettazione della STMG

Il richiedente la connessione provvede all'accettazione della soluzione di connessione formulata dalla S.C.I. FORNI DI SOPRA mediante la restituzione di copia della comunicazione contenente la proposta di STMG firmata per accettazione.

La suddetta accettazione esime la S.C.I. FORNI DI SOPRA da tutti gli obblighi di riservatezza in merito all'iniziativa per la quale è stata richiesta la connessione.

Con l'accettazione della soluzione di connessione il soggetto richiedente assume la responsabilità degli oneri che eventualmente dovessero derivare per l'adeguamento di impianti di telecomunicazione a seguito di interferenze ai sensi dell'art. 95 comma 9 del D. Lgs. 259/03.

All'atto dell'accettazione della STMG il richiedente la connessione avrà facoltà, previa specifica richiesta, che un impianto per la connessione individuato come impianto di utenza per la connessione venga ricompreso tra gli impianti di rete per la connessione e, di conseguenza, rientri nella competenza del S.C.I. FORNI DI SOPRA alle condizioni fissate dall'Autorità nella Delibazione n.281/05 ed alle clausole e condizioni inserite nel "Contratto per la connessione" di cui ai paragrafi successivi che comprenderà anche gli oneri di esercizio e manutenzione su detta porzione di rete, nonché particolari oneri quali ad esempio le perdite di competenza e il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della eventuale dismissione dell'impianto di produzione (rif. D.Lgs. 387/03).

Nel caso che, su richiesta, l'impianto di utenza per la connessione venga ricompreso nell'impianto di rete per la connessione, la sua esecuzione sarà di esclusiva competenza della S.C.I. FORNI DI SOPRA.

5.2 Procedure autorizzative

A seguito dell'accettazione della STMG, sulla base di quanto previsto dalla stessa per l'impianto di rete per la connessione, la S.C.I. FORNI DI SOPRA procederà con tutti gli adempimenti e le attività connessi alle procedure autorizzative, ivi inclusa la eventuale predisposizione della documentazione tecnicoambientale, e l'ottenimento dei relativi permessi.

A copertura delle spese da sostenere in merito, la S.C.I. FORNI DI SOPRA chiederà l'accensione di una fideiussione bancaria incondizionata ed irrevocabile la cui entità sarà commisurata alla complessità delle procedure necessarie ed eventualmente aggiornata in corso d'opera.

Il corrispettivo finale per tali spese sarà carico del richiedente ed ammonterà alla spesa documentata sostenuta dalla S.C.I. FORNI DI SOPRA con un aumento pari al 25% per spese generali ed utili.

La S.C.I. FORNI DI SOPRA consente al soggetto richiedente la connessione, previa istanza di quest'ultimo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli interventi dell'impianto di rete per la connessione e per gli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione. In tale caso, il soggetto richiedente la connessione sarà responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il richiedente la connessione potrà avvalersi della collaborazione della S.C.I. FORNI DI SOPRA a fronte di una remunerazione che ammonterà alla spesa documentata sostenuta dalla S.C.I. FORNI DI SOPRA con un aumento pari al 25% per spese generali ed utili.



Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.

I costi di esecuzione della connessione indotti dalle modifiche della soluzione tecnica minima generale derivanti da prescrizioni imposte in esito alle procedure autorizzative saranno a carico del richiedente.

Nei casi in cui il procedimento di autorizzazione degli impianti di rete per la connessione sia espletato dal soggetto richiedente, il medesimo si impegna incondizionatamente e irrevocabilmente a:

a) Sottoporre alla S.C.I. FORNI DI SOPRA la documentazione tecnico-ambientale, che sarà presentata agli enti per l'ottenimento dell'autorizzazione e dei relativi permessi, al fine del rilascio da parte della S.C.I. FORNI DI SOPRA del parere di rispondenza ai requisiti tecnici della S.C.I. FORNI DI SOPRA, prima della sua presentazione alle preposte amministrazioni.

Nel caso di impianti di generazione sottoposti al D.Lgs. 387/03 il soggetto richiedente che abbia accettato la soluzione di connessione proposta dalla S.C.I. FORNI DI SOPRA, sottopone a quest'ultima:

- ✚ il progetto degli impianti di rete e di utenza;
- ✚ la documentazione tecnico-ambientale per l'ottenimento dell'autorizzazione e dei relativi permessi; per la verifica della rispondenza ai requisiti tecnici del S.C.I. FORNI DI SOPRA, prima della sua presentazione alle preposte amministrazioni.

b) Tenere costantemente informata la S.C.I. FORNI DI SOPRA sullo stato della procedura autorizzativa e sottoporre al giudizio della S.C.I. FORNI DI SOPRA ogni osservazione tecnica delle amministrazioni preposte inerente l'impianto di rete per la connessione.

c) Assumere gli oneri relativi alla procedura autorizzativa.

d) Cedere a titolo gratuito l'autorizzazione relativa agli impianti di rete per la connessione alla S.C.I. FORNI DI SOPRA per l'espletamento degli adempimenti di propria competenza.



Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.

5.3 Redazione della STMD

In seguito all'ottenimento dei permessi e/o autorizzazioni la S.C.I. FORNI DI SOPRA provvede entro 30gg lavorativi ad informarne il soggetto richiedente la connessione il quale dovrà provvedere nei successivi 30 gg a:

- Versare alla S.C.I. FORNI DI SOPRA il corrispettivo per gli eventuali oneri sostenuti, come sopra descritti, per l'espletamento dell'iter autorizzativo.
Detto corrispettivo dovrà essere versato con bonifico bancario a favore della S.C.I. FORNI DI SOPRA sul conto corrente n. 000004004109, codici CIN Z ABI 08140 CAB 35270, citando come causale "Oneri di Autorizzazione per connessione MT".
Copia del bonifico dovrà essere trasmessa alla S.C.I. FORNI DI SOPRA.
Trascorso infruttuosamente tale tempo la S.C.I. FORNI DI SOPRA provvederà a riscuotere la fideiussione a copertura dei costi sostenuti per l'ottenimento delle autorizzazioni.
- Versare alla S.C.I. FORNI DI SOPRA il corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD).

Tale corrispettivo sarà pari ad una quota fissa di €2.500,00 più una quota variabile proporzionale alla potenza di connessione, calcolata a 0,50 €/kVA, fino ad un massimo di €20.000,00.

Detto corrispettivo dovrà essere versato con bonifico bancario a favore della S.C.I. FORNI DI SOPRA sul conto corrente n. 000004004109, codici CIN Z ABI 08140 CAB 35270, citando come causale "Richiesta STMD di connessione MT".

Copia del bonifico dovrà essere trasmessa alla S.C.I. FORNI DI SOPRA.

Entro 40gg lavorativi dalla effettuazione dei provvedimenti sopra richiamati, la S.C.I. FORNI DI SOPRA provvederà alla redazione della STMD secondo le disposizioni della Delibera 281/05 dell'Autorità e la comunicherà al richiedente la connessione.

Qualora entro il tempo massimo di quaranta giorni lavorativi, la S.C.I. FORNI DI SOPRA non sia in grado di mettere a disposizione del cliente la STMD, la S.C.I. FORNI DI SOPRA invierà al cliente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile per conto della S.C.I. FORNI DI SOPRA per la redazione della STMD, nonché i tempi previsti per la predisposizione della STMD medesima.



Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.

6. ACCETTAZIONE DELLA STMD

6.1 Termine di accettazione della STMD

Il termine per l'accettazione della STMD da parte del richiedente è fissato, pena la decadenza della richiesta, entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione da parte della S.C.I. FORNI DI SOPRA della STMD stessa.

6.2 Versamento del corrispettivo per la connessione

Con l'accettazione della STMD il richiedente dovrà provvedere a versare alla S.C.I. FORNI DI SOPRA il corrispettivo di connessione come risultante dal dettaglio dei lavori previsti, con le modalità previste nel "Contratto per la connessione" di cui ai commi successivi.

Il corrispettivo dovrà essere versato in una unica soluzione qualora risulti uguale o inferiore ad €10.000.

Qualora il corrispettivo risulti superiore al limite di cui sopra, potranno essere previsti pagamenti dilazionati con le modalità riportate nel "Contratto per la connessione" di cui al successivo art. 9.1.

Il corrispettivo per la connessione indicato nella STMD non include gli eventuali costi di bonifica dei siti che saranno comunque a carico del richiedente.

6.3 Fideiussione di garanzia per i lavori

Preventivamente all'inizio dei lavori, nel caso sopra riportato di pagamenti dilazionati, il richiedente dovrà prestare al S.C.I. FORNI DI SOPRA una fideiussione bancaria incondizionata ed irrevocabile di importo commisurato al corrispettivo per la connessione di cui al paragrafo precedente.

Detta fideiussione potrà essere riscossa dalla S.C.I. FORNI DI SOPRA nei casi in cui la connessione non venga realizzata nei termini indicati nello specifico "Contratto per la connessione" per cause imputabili al soggetto richiedente la connessione, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo di connessione di cui sopra.



Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.

6.4 Tempi di realizzazione previsti

Tutti i tempi impiegati nell'espletamento delle procedure relative all'elaborazione ed all'accettazione delle STMG ed STMD, non verranno computati ai fini dei termini di esecuzione prevista dei lavori.

🚧 Lavori semplici

Per i lavori semplici, dopo l'accettazione della richiesta la S.C.I. FORNI DI SOPRA effettuerà una verifica che si tratti di lavori semplici, nel qual caso, entro cinque giorni lavorativi, informerà il richiedente sui tempi previsti per l'esecuzione dei lavori.

Qualora dalla verifica risulti che il lavoro è complesso, la S.C.I. FORNI DI SOPRA dovrà comunicare la variazione al richiedente il quale, in tal caso, potrà rinunciare all'esecuzione del lavoro. Se il richiedente confermerà la richiesta di connessione si procederà come previsto a partire dal precedente punto 3.2.

Qualora dalla verifica risulti che il richiedente ha fornito elementi non corrispondenti alla realtà, l'esercente può modificare l'ammontare del preventivo in conformità alla disciplina tariffaria vigente. In tal caso, il richiedente potrà rinunciare all'esecuzione del lavoro.

🚧 Lavori complessi

Il tempo di esecuzione di lavori complessi è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di perfezionamento del contratto mediante accettazione della STMD e la data di completamento del lavoro richiesto.

Qualora, entro il tempo massimo di sessanta giorni, la S.C.I. FORNI DI SOPRA non completi il lavoro richiesto, provvederà ad inviare al richiedente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile per conto della S.C.I. FORNI DI SOPRA per la richiesta di esecuzione di lavori complessi, nonché i tempi previsti per il completamento del lavoro medesimo.

6.5 Varianti alla soluzione tecnica minima per la connessione

La S.C.I. FORNI DI SOPRA ha facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime proposte, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione al presente documento. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima saranno a carico della S.C.I. FORNI DI SOPRA.



Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.

7. CONDIZIONI INTEGRATIVE VALIDE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE

7.1 Rinuncia alla connessione

In caso di rinuncia da parte del soggetto richiedente la connessione, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, la S.C.I. FORNI DI SOPRA avrà diritto alla riscossione di una quota della fideiussione corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti già effettuati, aumentati degli eventuali costi che la S.C.I. FORNI DI SOPRA dovrà sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica.

7.2 Ulteriore soluzione tecnica minima di connessione

Il soggetto richiedente la connessione è tenuto a dichiarare l'accettazione della STMG con le modalità e le condizioni contrattuali definite dalla S.C.I. FORNI DI SOPRA nel presente documento.

Il soggetto richiedente la connessione, in alternativa, può richiedere alla S.C.I. FORNI DI SOPRA una ulteriore soluzione tecnica di connessione conforme ad una diversa soluzione tecnica convenzionale; in tale caso eventuali costi ulteriori rispetto a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima saranno a carico del richiedente la nuova connessione.

Qualora alla S.C.I. FORNI DI SOPRA sia richiesta la redazione di una ulteriore STMG la domanda, con i relativi allegati, va presentata presso gli sportelli della S.C.I. FORNI DI SOPRA o inoltrate a mezzo posta al seguente indirizzo:

**“Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.R.L. ,
via Nazionale n. 12, Loc. Santaviela 33024 FORNI DI SOPRA (UD)”.**

Il richiedente la connessione è tenuto al versamento alla S.C.I. FORNI DI SOPRA di un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla richiesta medesima al fine della elaborazione della ulteriore soluzione tecnica minima generale per la connessione (in seguito STMG) pari ad €2.500,00.

Il corrispettivo dovrà essere versato con bonifico bancario a favore della S.C.I. FORNI DI SOPRA sul conto corrente n. 004000002275, codici CIN T ABI 08894 CAB 63860, citando come causale “Richiesta STMG di connessione MT”.

Copia del bonifico dovrà essere allegata alla nuova domanda di diversa soluzione di connessione. In tale caso valgono le modalità e i tempi di risposta già visti in precedenza.



Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.

8. CONDIZIONI INTEGRATIVE VALIDE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

8.1 Realizzazione in proprio degli impianti di rete per la connessione

In caso di richieste di connessione alle reti elettriche da parte di soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il richiedente potrà avvalersi di quanto previsto al Comma 12.1 della Deliberazione n.281/05 dell'Autorità.

In tal caso la S.C.I. FORNI DI SOPRA si riserva di inserire nel "Contratto per la connessione" clausole e disposizioni atte a garantire la regolarità tecnica di tale realizzazione e l'affidabilità dell'impianto realizzato dal richiedente.

A garanzia di quanto sopra potrà essere chiesta l'accensione di una fideiussione bancaria incondizionata ed irrevocabile di importo commisurato al valore degli impianti ed alla complessità di eventuali interventi di riparazione in caso di guasto o malfunzionamento o comunque dovuti a difetti occulti non rivelati all'atto del collaudo.

Sarà comunque chiesta la sottoscrizione di una clausola che sollevi la S.C.I. FORNI DI SOPRA da qualunque responsabilità per eventi di interruzione o sospensione della connessione causati da difetti occulti costruttivi o dei materiali utilizzati non rivelatisi al collaudo.

La validità di suddetta clausola e della fideiussione di cui sopra sarà prevista in anni cinque.

8.2 Condizioni economiche per la connessione

Nel caso di connessione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il corrispettivo dovuto per l'elaborazione della STMG è pari al 50% della seguente quantificazione:

STMG	
Reti di Distribuzione	2.500,00 €

Il corrispettivo dovuto per l'elaborazione della STMD è pari al 50% della seguente quantificazione:

STMD			
Reti di Distribuzione	Quota fissa	Quota variabile	Limite massimo
	2.500,00 €	0.50 €/ kVA	20.000,00 €



Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.

Qualora il soggetto richiedente si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio degli impianti di rete per la connessione, il corrispettivo per la connessione è pari a zero.

Un importo pari alla soglia di cui al comma successivo sarà erogato da parte della S.C.I. FORNI DI SOPRA al richiedente che si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio degli impianti di rete per la connessione, secondo le modalità previste nelle condizioni contrattuali e secondo il dettato della Deliberazione n.281/05 dell'Autorità.

Se il soggetto richiedente non si avvale della facoltà di cui ai commi precedenti, il corrispettivo per la connessione è pari al maggior valore tra zero ed il totale del corrispettivo, come risultante dal dettaglio dei lavori previsti, decurtato della soglia determinata applicando i parametri della seguente tabella:

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA PER LE RINNOVABILI	
Connessioni in Media Tensione	
Plc (Parametro per linea in cavo)	40 k€/ km (fino a un massimo di 1 km)
Pla (Parametro per linea aerea)	10 k€/ km (fino a un massimo di 1 km)
Connessioni in Alta Tensione	
Plc (Parametro per linea in cavo)	100 k€/ km (fino a un massimo di 1 km)
Pla (Parametro per linea aerea)	40 k€/ km (fino a un massimo di 1 km)

Per composizioni miste (sia linea aerea che linea in cavo) il valore massimo di 1 km è da intendersi una sola volta per l'intera linea. I contributi alla soglia saranno determinati in maniera proporzionale alle effettive lunghezze dei due tratti di linea.

La distanza a cui fare riferimento per l'applicazione della tabella è lo sviluppo lineare dell'impianto di rete per la connessione.

8.3 Garanzie finanziarie

La fideiussione di cui al paragrafo precedente "Fideiussione di garanzia per i lavori", per le connessioni di impianti di produzione da fonte rinnovabile è ridotta del 50% .

8.4 Rinuncia alla connessione

In caso di rinuncia da parte del soggetto richiedente la connessione, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, il S.C.I. FORNI DI SOPRA avrà il diritto alla riscossione di una quota della fideiussione corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti già effettuati, aumentati degli eventuali costi che il S.C.I. FORNI DI SOPRA dovrà sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica fino a concorrenza del livello di garanzia finanziaria prestata.



Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra S.r.l.

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

9.1 Contratto per la connessione

I rapporti tra la S.C.I. FORNI DI SOPRA e il soggetto richiedente la connessione ai fini dell'erogazione del servizio di connessione saranno regolati in un apposito "Contratto per la connessione". Tale contratto sarà redatto sulla base delle presenti "Condizioni" e riporterà tutte le eventuali clausole e/o condizioni particolari che si renderanno necessarie per regolare i rapporti di esecuzione e gestione della connessione, nonché per l'interoperabilità tra l'impianto della S.C.I. FORNI DI SOPRA e l'impianto elettrico che si connette.



Tali condizioni saranno elaborate anche sulla base di regole tecniche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi adottate dalla S.C.I. FORNI DI SOPRA.

10. ALLEGATI

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del documento:

-  *Modulo per la presentazione della domanda di connessione della S.C.I. FORNI DI SOPRA;*

Sono a disposizione presso la sede del S.C.I. FORNI DI SOPRA le seguenti regole tecniche:

-  *REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE MT DI ENEL Distribuzione (DK 5740)*
-  *REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI CLIENTI FINALI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE MT DI ENEL Distribuzione (DK 5600).*